Ułożenie przewodów – urządzenie Tandem z KaControl (*C1)



Informacje dotyczące układania przewodów:

- Przestrzegać informacji dotyczących rodzajów i ułożenia przewodów przy uwzględnieniu normy VDE 0100.
- Bez * NYM-J. Przy przewodzie podana jest wymagana liczba żył łącznie z przewodem ochronnym. Przekrój nie jest podany, ponieważ zależy od długości przewodu.
- Z * IY(ST)Y 0,8 mm. Układać oddzielnie od linii elektroenergetycznych.
- Z ** UNITRONIC BUS LD 0,22 mm2. Układać oddzielnie od linii elektroenergetycznych.
- Jeśli używane są inne typy przewodów, muszą być one co najmniej równorzędne.
- Długość przewodu BUS od pokojowego panelu obsługi KaController do urządzenia 1: maks. 30 m.
- Maksymalna liczba urządzeń równolegle: 6 szt. Liczbę tą można zwiększyć do maks. 30 za pomocą kart CANBUS typu 3260701 (patrz akcesoria) dla każdego urządzenia.
- Długość przewodu BUS od urządzenia 1 do ostatniego urządzenia maksymalnie 30 m. Można ją zwiększyć do maks. 300 m za pomocą kart CANBUS typu 3260701 (patrz akcesoria) dla każdego urządzenia.