



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60112.0259.2024**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Klimakonwektory KaDeck: 2-rurowe wym. [mm] 1200x600, 1250x625;
4 rurowe wym. [mm] 1200x600, 1250x625**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną malowaną proszkowo, stal, EPP, aluminium, miedź i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: ogrzewania, chłodzenia powietrza w pomieszczeniach budynków: mieszkalnych, użyteczności publicznej m.in. w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w obiektach biurowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

Kampmann GmbH & Co KG
49811 Lingen (EMS)
Friedrich-Ebert-Str.128-130, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Kampmann HVAC Sp. z o.o.
99-100 Łęczycza
ul. Lotnicza 21F



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.07.23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.07.23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 lipca 2024

The date of issue of the certificate: 23rd July 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB